

OBEC LETONICE

Osvobození č.p.112, 683 35 Letonice, www.letonice.cz

Věc: Odpověď na dodatečnou informaci č.1

Název veřejné zakázky:

„Oprava chodníku a komunikace ulice Josefa Rotrekla“

V rámci výše uvedené veřejné zakázky odpovídáme na zaslanou dodatečnou informaci č.1

Text otázky č.1:

V zadávacím soupisu prací v objektu SO 101 Oprava komunikace se nachází položka :

16	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 8/12 třída II šedá	t	18,666
----	-----------	---	---	--------

Může zhotovitel použít pro nacenění a realizaci dlažební kostku štípanou velikosti 8/10 cm třída II?

Odpověď:

Zadavatel při zpracování projektové dokumentace vychází z předpokladu, že pro opětnou zádlazbu bude použita stávající kamenná kostka, kterou projektant označil jako velikost 8/12. Pokud by došlo k dodávce velikosti 8/10 došlo by ve výsledku k pozorovatelnému jevu změny typu použité dlažby, což není žádoucí pro výsledné dílo. Zadavatel tedy trvá na ocenění a potom i dodávce kostky dle výkazu výměr.

S pozdravem



Ing. Jiří Skokan
starosta

OBEC LETONICE
683 35 LETONICE
okres Vyškov
- 2 -