



# Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí  
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Vyřizuje: Ing. Věra Veselá

Váš dopis zn:

Ze dne:

Dle rozdělovníku

Naše zn/ČJ: MUB/OŽP-13251/2017 ves

Spisová značka: OŽP-8649/2016-ves

Datum: 16. 03. 2017

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í

### **zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání**

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

### **o z n a m u j e**

v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, že dne 20. 10. 2016 bylo na návrh žadatele, kterým je

- **Obec Letonice, IČ 00291986, se sídlem 1. Máje 112, 683 35 Letonice,**

ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro stavbu

**„Výstavba rodinných domů Letonice, technická a dopravní infrastruktura,**

**stavba I – lokalita Horany“, a to těchto stavebních objektů:**

**SO 02 Kanalizace splašková,**

**SO 03 Kanalizace dešťová,**

**SO 04 Vodovod – pitná voda,**

na pozemcích p. č. KN 114/1, 116/7, 116/22, 3887/1, st. 454/1, 3887/5, 3884/1, 3883/6, 3883/5, 3883/7, 3883/8, 3883/9, 3883/10, 3883/11, 3883/1, 3883/12, 3883/13, 3883/14, 3883/15, 3883/16, 3883/3, 3883/17, 3882/3, 6637, 5815, 5827/2, 5830, 5831, 5832, 114/2, 5834, 3883/26 v k. ú. Letonice, obec Letonice, kraj Jihomoravský, okres Vyškov, č.h.p. 4-15-03-0520-00-0, HGR 2230 Vyškovská brána, oblast povodí Dyje, vodní útvar Litava (Cézava) od toku Litenčický potok po Rakovec, HGR 2230 Vyškovská brána.

Vzhledem k tomu, že, předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti, bylo usnesením č. j. MUB/OŽP-33945/2016 ves ze dne 27. 10. 2016 řízení přerušeno spolu s výzvou k odstranění nedostatků podání. Následně byla pod č. j. MUB/OŽP-6537/2017 ves ze dne 31. 1. 2017 prodloužena lhůta k doplnění podání. Dne 28. 2. 2017 byla žádost doplněna o požadované podklady, zároveň žadatel upravil svoji žádost, a tím byly splněny podmínky pro pokračování ve vodoprávním řízení.

Stavba byla umístěna rozhodnutím č. 9/2009, které vydal MÚ Bučovice, stavební úřad pod č. j. 286/09/výst/GA ze dne 1. 6. 2009, které nabylo právní moci ke dni 23. 7. 2009. Územní rozhodnutí nepozbylo platnosti, neboť část stavby byla vodoprávně povolena MěÚ Bučovice, OŽP pod č. j. ŽP/VOD/579.2/10/OB ze dne 16. 6. 2010 a zkolaudována pod č. j. ŽP/VOD/405.2/11/OB ze dne 20. 4. 2011.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od **ústního jednání a ohledání na místě a současně stanovuje**

**lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,**

ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy. Dotčené orgány uplatní svá závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě v Bučovicích, 3 patro - podkroví, dveře č. 300, v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 h), v ostatní dny po telefonické domluvě.

Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 3 dnech od uplynutí doby pro uplatnění námitek, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Zároveň do doby vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

*Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.*

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě viz § 114 odst. 1 stavebního zákona. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Popis stavebních objektů:

**SO 02 – Kanalizace splašková**

V rámci stavebního objektu dojde k prodloužení stávající kanalizace pro veřejnou potřebu, která byla vybudována v rámci I. etapy, a to napojením na šachtu Šs3. Budou vybudovány stoky S1 dl. 266,83 m, S2 dl 17,37 m, S3 dl 9,71 m. Stoky budou z potrubí DN 300, materiál PP SN12. Revizní šachty budou betonové prefabrikované s prefabrikovanými dny

s litinovými poklopy. V rámci stavby budou vysazeny odbočné tvarovky pro možnost napojení domovních přípojek. Celková délka stok cca 294 m.

Stoka S1 křížuje ve východní části stávající výtlak splaškové kanalizace. Tento výtlak bude přerušen a v místě přerušení bude zřízena revizní šachta Šs7a na stoce S1, do které bude výtlak napojen. Zbývající část potrubí výtlaku k potoku bude zrušena.

Účel užívání stavby: **odvádění splaškových odpadních vod na ČOV Letonice**

### **SO 03 - Kanalizace dešťová**

V rámci stavebního objektu dojde k prodloužení dešťové kanalizace, která byla vybudována v rámci I. etapy, s jejím vyústěním do Letonického potoka, a to napojením na šachtu Šd5. Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy stoky D1 – D4, do kterých budou přípojkami napojeny jednotlivé nemovitosti a uliční vpuště. Stoky budou z potrubí DN 300 a DN 400, materiál PP SN12. Celková délka stoky D1 bude cca 266,61 m (DN 300 – cca 94,05 m, DN 400 cca 172,56 m), stoka D2 DN 300 – dl. 18,48 m, stoka D3 DN 300 – dl. 9,67 m, stoka D4 DN 300 – dl. 60,0m. Celková délka dešťových stok bude činit cca 355 m. Revizní šachty na stokách a dešťové vpuště budou provedeny z betonových prefabrikátů kryté litinovými poklopy a mřížemi. Stávající šachta Šd5 je provedena jako spadištní. Stoky budou vedeny převážně v obslužné komunikaci v souběhu s ostatními sítěmi. Krátké stoky D2 a D3 jsou navrženy pro možnost napojení další etapy výstavby, která je uvažována jižně od I. stavby. Část dešťových vod bude stokou D4 napojena do stávající kanalizace vedené spojovací uličkou do ulice U hřiště. Stoky budou ukončeny revizními šachtami, nátoky do těchto stok budou dočasně zaslepeny.

Účel užívání stavby: **odvádění dešťových vod do toku Letonický potok**

### **SO 04 – Vodovod – pitná voda**

V rámci stavebního objektu dojde k prodloužení stávajícího vodovodu DN 100, který je veden v ul. 9. května a v předstihu vybudovaného vodovodu výstavby v ul. U hřiště. Nový vodovodní řad V1 DN 100 bude veden v nové obslužné komunikaci podél nových RD v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi až k místu propojení na stavbu v ulici U hřiště. Napojení na stávající vodovod (bod L1) bude provedeno pomocí vsazené odbočky. V místě napojení budou osazena sekční šoupata se zemní teleskopickou zákopovou soupravou a samonivelačním poklopem. Celková délka nového vodovodního řadu V1 bude cca 348,76 m.

Pro napojení výhledové výstavby v jižní část území bude proveden řad V1-1, který bude přetažen přes obslužnou komunikaci do nezaplněné plochy, kde bude zakončen podzemním hydrantem a bude zaslepen. V místě napojení bude osazeno sekční šoupě se zemní teleskopickou zákopovou soupravou a samonivelačním poklopem. Řad V1-1 dl. 11,08 m.

Nové řady budou provedeny z trub PE100RC SDR 11 DN 100. Na vodovodu bude osazen podzemní hydrant s dvojím jištěním pro odvětrání a odkalení. Orientační tabulky a sloupky budou instalovány po dokončení výstavby vodovodních řadů.

Účel užívání stavby: **zásobování obyvatelstva pitnou vodou**

Další podrobnosti jsou uvedeny v PD „Výstavba rodinných domů Letonice, technická a dopravní infrastruktura, stavba I – lokalita Horany, zpracoval Ing. Miroslav Vaškovič, Srbská 21, 612 00 Brno, IČ 642 85561, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1000958, spolupracoval Vilém Gottwald, Bučovice, autorizovaný technik pro

vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1003479, z data 05/2016.

Žadatel předložil tyto doklady:

- Žádost o stavební povolení ze dne 20. 10. 2016;
- PD – „Výstavba rodinných domů Letonice, technická a dopravní infrastruktura, stavba I – lokalita Horany“, a to těchto stavebních objektů: SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Kanalizace dešťová, SO 04 Vodovod – pitná voda – zpracovatel Ing. Miroslav Vaškovič, Srbská 21, 612 00 Brno, IČ 64285561, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1000958, z data 05/2016, spolupracoval Vilém Gottwald, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1003479;
- Územní rozhodnutí č. 9/2009, které vydal MěÚ Bučovice, stavební úřad pod č. j. 286/09/výst/GA ze dne 1. 6. 2009, nabytí právní moci ke dni 23. 7 2009;
- Vodoprávní povolení, které vydal MěÚ Bučovice, OŽP pod č. j. ŽP/VOD/579.2/10/OB ze dne 16. 6. 2010 (stavba II – lokalita ul. U Hřiště, část stavby I – lokalita Horany);
- Kolaudační souhlas, který vydal MěÚ Bučovice, OŽP pod č. j. ŽP/VOD/405.2/11/OB ze dne 20. 4. 2011 (stavba II – lokalita ul. U Hřiště, část stavby I – lokalita Horany“;
- Vyjádření CETIN a. s. – č. j. 695379/16 ze dne 30. 8. 2016;
- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. – zn. L14369-16138032 ze dne 2. 9. 2016;
- Vyjádření VaK Vyškov, a.s. – zn. 2016-02207/20162104/TÚ/so ze dne 26. 7. 2016;
- Stanovisko VaK Vyškov, a.s. – n. 2016-01937/06880/TÚ/so ze dne 29. 6. 2016;
- Quantum a. s. – č. j. 136/MD/2016 ze dne 26. 5. 2016;
- Krajské ředitelství Policie Jmk – č. j. KRPB-47887-4/ČJ-2016-061206-POK ze dne 8. 4. 2016;
- Vyjádření MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ – č. j. MUB/OŽP-11684/2016-spu ze dne 8. 6. 2016;
- Vyjádření MěÚ Bučovice, odbor dopravy – č. j. MUB/OD-14349/2016 kna ze dne 23. 6. 2016;
- Závazné stanovisko KHS Vyškov – č. j. KHSJM29714/2016/VY/HOK ze dne 17. 6. 2016;
- Plán kontrolních prohlídek stavby;
- Doplnění podání ze dne 28. 2. 2017:
  - Upravená žádost;
  - Smlouva s vlastníky dotčených pozemků;
  - Soupis dotčených pozemků stavbou a soupis sousedních pozemků;
  - Smlouva o zajištění provozování vodovodu;
  - Vyjádření provozovatele kanalizace – Obec Letonice;
  - Stanovisko HZS Vyškov – č. j. HSBM-8-19-6/6-POKŘ-2016 ze dne 31. 10. 2016;
  - Vyjádření MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ, odd. stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona č. j. MUB/OSÚ-11239/2017 gal ze dne 27. 2. 2017;
  - Souřadnice X, Y souřadnicovém systému JTSK jednotlivých řadů;
  - Hydrotechnické výpočty k objektu dešťové kanalizace.

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona.

otisk  
úředního  
razítka

Ing. Miloslav Babyrád  
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu  
Městského úřadu Bučovice  
v z. Dr. Ing. Alena Černá, v. r.

Za správnost vyhotovení: Ing. Věra Veselá

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, vodoprávní úřad v souladu s ust. § 144 správního řádu oznamuje zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.  
Vodoprávní úřad žádá MÚ Bučovice a OÚ Letonice ve smyslu ust. § 25 správního řádu o vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den je považován za den doručení písemnosti. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání dokumentu s vyznačením potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení

***Správní poplatek ve výši 3.000,- Kč dle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích bude uhrazen na pokladně MÚ Bučovice nebo bankovním převodem nejpozději před vydáním rozhodnutí.***

## Rozdělovník

- I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů
  - Městský úřad Bučovice - podatelna – zde
  - Obecní úřad Letonice - podatelna, Osvobození 112, 683 35 Letonice
- II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
  - Obec Letonice, Osvobození 112, 683 35 Letonice, zastoupená společností QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov, zastoupená panem Plášilem Davidem
- III. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):
  - Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, na kterých má být stavba prováděna: Bajer Petr a Bajerová Klára, Bučovská 334, 683 35 Letonice, Hála Karel, 1. Máje 20, 683 35 Letonice, Obdržálek Pavel, Rašovice 26, 685 01 Bučovice, Pospíšil Jaroslav, Školní 341, 683 35 Letonice, Smetanová Petra, Muškátova 896/4, Jundrov, 637 00 Brno

- Správci dotčených inženýrských sítí: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., E.ON Česká republika, a.s., Praha, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, QUANTUM, a.s., Vyškov
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo k sousedním stavbám (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f)): p. č. KN 3888/1, st. 627, 3887/4, 3894/11, 3894/1, 3887/3, 116/6, 116/5, 3883/2, 3867/33, 5833, 5829, 5828, 5827/1, 5826, 3883/27, st.633 v k. ú. Letonice

IV. Dotčené orgány (doporučeně)

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
- MÚ Bučovice – OŽP a SÚ, odd. stavebního úřadu – zde
- MÚ Bučovice – OŽP a SÚ – zde